

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2654/UBND-VP

V/v thỏa thuận hướng
tuyến đường dây 110kV và
TBA 110kV Nam Sách,
tỉnh Hải Dương

Hải Dương, ngày 08 tháng 9 năm 2017

Kính gửi: Sở Công Thương.

UBND tỉnh nhận được Tờ trình số 1297/TTr-SCT ngày 31 tháng 8 năm 2017 của Sở Công Thương về việc thỏa thuận hướng tuyến đường dây 110kV và TBA 110kV Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Sau khi xem xét, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất phương án hướng tuyến đường dây 110kV và trạm biến áp 110kV Nam Sách (xã Thanh Quang, huyện Nam Sách) theo bản vẽ mặt bằng số INE-NS-KS.MB.01 do Công ty CP đầu tư Điện và xây dựng công trình lập (có bản vẽ số INE-NS-KS.MB.01 kèm theo), cụ thể như sau:

- Vị trí xây dựng TBA 110KV Nam Sách: thuộc thôn La Hà, xã Thanh Quang, huyện Nam Sách, cách Quốc lộ 37 khoảng 100m.

- Điểm đầu tuyến: Cột số 68 đường dây 110KV lộ 175A80 từ Nhiệt điện Phả Lại đến lộ 171 E81 Đồng Niên.

- Điểm cuối tuyến: Thanh cái Pooctich TBA 110kV Nam Sách.

- Tổng chiều dài tuyến khoảng 50m, đi 2 mạch, sử dụng dây dẫn ACSR300mm².

2. Yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị tư vấn trong quá trình triển khai thực hiện lưu ý một số vấn đề sau:

- Tuân thủ các quy phạm điện hiện hành về khoảng cách an toàn, cao độ theo Nghị định 14/NĐ-CP ngày 26/2/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực về an toàn điện, không ảnh hưởng đến các quy hoạch, công trình liền kề khác.

- Làm việc với Tổng Cục đường bộ Việt Nam về đấu nối đường vào TBA với Quốc lộ 37. Sau khi đường tỉnh lộ 397 được xây dựng xong, chủ đầu tư có trách nhiệm làm việc với Sở Giao thông vận tải tỉnh Hải Dương để xác định vị trí đấu nối với đường tỉnh lộ 397 cho phù hợp với quy hoạch của địa phương.

- Phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Nam Sách và UBND xã Thanh Quang có tuyến đường dây đi qua về phương án đền bù, giải phóng mặt bằng, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt của tổ chức và người dân; đảm bảo an toàn giao thông.

3. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở, ngành, UBND các huyện có liên quan, kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc, kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết. /

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; Ô Hôn, Ô Hải.
- UBND huyện Nam Sách;
- Ban Quản lý dự án lưới điện; (22 ngõ 399 đường Âu Cơ, quận Tây Hồ, Hà Nội)
- Lưu: VT. (12b) Nam

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Anh Cường